

Public Safety – Sécurité publique
Office of the Fire Marshal – Bureau du prévôt des incendies

BULLETIN N° 2009-03

TO: Fire Prevention Officers **DESTINATAIRES:** Officier de prévention incendies

FROM: Benoit Laroche **EXPÉDITEUR :** Benoit Laroche

COPIES : Ken Harris, Chief Fire Inspector **COPIES :** Ken Harris,
Jeff Cross, President, NBAFPO Jeff Cross, Président, AOPINB

DATE: December 8, 2009 **DATE :** Le 8 décembre 2009

RE: **Keypad Door Lock Release** **OBJET :** **dispositif de déverrouillage de porte muni d'un clavier**

As discussed and agreed upon with Social Development, this Bulletin provides a description and sample of the only permitted keypad door release installation acceptable for use in impeded egress zones within Nursing Homes and Hospitals.

This is not acceptable for any other use/occupancy.

Please see page 2 of this bulletin for the description and sample.

Tel que discuté et convenu avec le ministère du Développement social, le présent bulletin donne une description et montre un exemple du seul dispositif de déverrouillage de porte muni d'un clavier pouvant être utilisé dans les zones à sortie contrôlée des foyers de soins et des hôpitaux.

Il ne peut être utilisé pour aucun autre usage dans un autre endroit quelconque.

Prier regardé à la page trois du bulletin pour une description et un exemple.

Le prévôt des incendies,



Benoit Laroche, Fire Marshal




Nursing Home/Hospital Exit/Egress Door Security Code Guidelines

- Door release codes to be identical throughout the building
- Locate adjacent to exit/egress door.
- Exit/Egress door requires a sign on the door to advise how the door lock is released
- Posted release code and key pad must be located at a height accessible to persons using wheelchairs



“SAMPLE”

French and/or English wording



Samples of codes

Use digits and symbols only

*2009

#2010

3617*

9361#


Lignes directrices relatives aux codes de sécurité pour les portes de sortie des foyers de soins et des hôpitaux

- Toutes les portes du bâtiment doivent avoir le même code de déverrouillage.
- Le code de déverrouillage doit être affiché près des portes de sortie.
- Une enseigne expliquant comment déverrouiller la porte doit être affichée sur la porte.
- Le code de déverrouillage affiché et le clavier doivent être situés à une hauteur accessible aux personnes en fauteuil roulant.



EXEMPLE

En français ou en anglais



Exemples de codes

Il faut seulement se servir de chiffres et de symboles.

*2009

#2010

3617*

9361#